



名称	舞台袖入出力バッチ架
主幹	中ホール舞台袖 音響分電盤 (倉庫4-2内にあり) 単相三線 105/210v 50Hz MCCB 150A
直電源出力	単相100v C型30A × 6

名称	中ホール 舞台裏 仮設動力電源盤
主幹	三相三線(デルタ) 210v 50Hz MCCB125A 43kVA
直電源出力	三相三線 125A(主幹直下) R-S-T-E(GND) カムロック(E1016)メス ボルトターミナル(M10)

名称	中ホール 舞台裏 持込照明機器用電源盤
主幹	単相三線 105/210v 50Hz MCCB300A 60kVA
直電源出力	単相三線 300A(主幹直下) R-N-T-E(GND) カムロック(E1016)メス ※ ボルトターミナル無し 単相100v C型60A × 4 単相100v 平行E付 × 2 単相200v D型20A × 4
その他	LAN (R45Jオス) × 2 Ethernet 1 Ethernet 2

- ホリゾンツスクリーン
- 大黒幕(吊物バツン9)
- UHL(吊物バツン8)
- 袖幕3(吊物バツン7)
- 一文字幕3(吊物バツン6)
- 第6ブリツジ  
(固定)
- スクリーン
- 袖幕2(吊物バツン5)
- 一文字幕2(吊物バツン4)
- 第5ブリツジ  
(固定)
- 引割暗転幕(吊物バツン3)
- 袖幕1(吊物バツン2)
- 一文字幕1(吊物バツン1)
- 上殺水引幕  
第4ブリツジ  
(固定)

図面と異なる場合は現状を優先します。

ユードムホール(中ホール)：舞台平面図  
(特電図) 縮尺：1/60(A3用紙) rev.20230616

水戸市民会館